



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,
Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com
Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsrb.
Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 11/В/19а ОТ 27 МАЯ 2019 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 126 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 126 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

194354, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.19, корпус 2, литера А

Санкт-Петербург
2019г.

Акт № 11/В/19а от 25 мая 2019 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 126 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 126 Выборгского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 194354, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 19, корп. 2, литера А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1925,6 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет)– 9 258 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: Муниципальный округ «Сосновское»

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Выборгского района 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 86, Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: дошкольное образование

Наименование предоставляемых услуг: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход

Плановая мощность: 299 человек



Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 1 года до 3 лет и от 3 лет до 8 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Писаренко Ирина Евгеньевна, заведующий ГБДОУ детский сад № 126 Выборгского района Санкт-Петербурга, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ)

Акт №11/В/19а от 25.05.2019	ГБДОУ детский сад № 126 Выборгского района Санкт-Петербурга СПб, пр. Луначарского, д. 19, корп. 2, литера А	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				2

в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.



III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: нет
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: нет
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да
 - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да;
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, не соответствует С

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Акт №11/В/19а от 25.05.2019	ГБДОУ детский сад № 126 Выборгского района Санкт-Петербурга СПб, пр. Луначарского, д. 19, корп. 2, литера А	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 3
--------------------------------	---	--	---	-----------

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 126 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<i>Основные меры</i>			
1		<i>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</i>	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом №8 п.1 от 01.03.2019 г. назначены ответственные сотрудники учреждения: 1) За организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, за проведение инструктажа персонала и контроль за соблюдением работниками требований доступности для инвалидов в учреждении: - заместитель заведующего по АХР- Кириллова Надежда Петровна; 2. За оказание ситуационной помощи: - заместитель заведующего по АХР- Кириллова Надежда Петровна; -заместитель заведующего по ЧВР- Дудко Надежда Олеговна; С сотрудниками проведен инструктаж в соответствии с Приказом №4-а от 17.02.2016 г. Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен -18.02.2019 г.	№ 8 п.1 от 01.03.2019
1.2.	К, О, С, Г, У	Прилегающая территория частично доступна, движение по внутридомовому проезду, отсутствуют занижения бордюрного камня Вход на территорию со стороны домового проезда - ворота с калиткой. В зоне калитки перепад высот, отсутствует занижение бордюрного камня как со стороны прилегающей территории, так и со стороны объекта. Рядом с калиткой не размещена табличка с номером телефона ответственного сотрудника, со знаком «ИНВАЛИД» на желтом фоне или кнопка вызова ответственного сотрудника, отсутствует информация об учреждении.	
1.3.	К	Условно доступно. Сопровождение по требованию.	
1.4.	С	Условно доступно. Навигация отсутствует. Передвижение только с сопровождением.	
1.5.	О, Г, У	Частично доступно. Информационный стенд отсутствует, навигация отсутствует.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 8 п.1 от 01.03.2019

Акт №11/В/19а
от 25.05.2019

ГБДОУ детский сад № 126 Выборгского района
Санкт-Петербурга
СПб, пр. Луначарского, д. 19, корп. 2, литера А


СПБ ОПИ
«НА КОЛЯСКЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»



Выполнил

Лист

4

Формат А4

2		<i>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</i>			
2.1.	<i>К, О, С, Г, У</i>	<i>Центральный вход в здание – с уровня земли, навес опирается на колонны, табличка с названием учреждения, наружная дверь перепад высот, смотровой панели нет, контрастно-тактильная разметка отсутствует, порог с превышением, тамбур, ручки дверей не соответствуют, у второй двери порог, высота которого близка к нормативным значениям. Далее небольшая площадка перед внутренней лестницей входного узла, нет контрастная маркировка краевых ступеней.</i>			
2.2.	<i>К</i>	<i>Недоступно. Возможно, пройти до основания внутренней лестницы входного узла. Услуга для данной категории оказывается удаленно.</i>			
2.3.	<i>О</i>	<i>Частично доступно. Сопровождение по требованию.</i>			
2.4.	<i>Г, У</i>	<i>Избирательно доступно. Отсутствует навигация и памятка для инвалидов на информационном стенде.</i>			
2.5.	<i>С</i>	<i>Условно доступно. Передвижение только с сопровождением.</i>			
2.6.	<i>К, О, С, Г, У</i>	<i>Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.</i>	<i>№ 8 п.1 от 01.03.2019</i>		
3		<i>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</i>			
3.1.	<i>К, О, С, Г, У</i>	<i>Ширина коридоров минимальна, краевые ступени внутренних лестниц не имеют контрастную маркировку, лестницы с одной стороны оборудованы поручнями, расположенными на высоте для взрослых и для детей, цвет поручней контрастный, часть лестниц оборудована поручнями на высоте для детей с двух сторон, ширина дверных проемы различна, местами имеются пороги.</i>			
3.2.	<i>К</i>	<i>Недоступно.</i>			
3.2.	<i>О, Г, У</i>	<i>Частично доступно. Сопровождение по необходимости.</i>			
3.4.	<i>С</i>	<i>Условно доступно. Необходимо сопровождение.</i>			
3.5.	<i>К, О, С, Г, У</i>	<i>Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.</i>	<i>№ 8 п.1 от 01.03.2019</i>		
4		<i>Зона: места обслуживания инвалидов</i>			
4.1.	<i>К, О, С, Г, У</i>	<i>Услуги могут оказываться на всех этажах здания, музыкальный зал и кабинет заведующего расположены на 2 этаже. На официальном сайте учреждения размещена информация по ответственным сотрудникам за оказание услуги в учреждении по сопровождению для инвалидов и ММГН: НАДЕЖДА ПЕТРОВНА КИРИЛЛОВА Надежда Олеговна Дудко Контактный телефон: 8 (812) 510-53-15; 8 (812) 510-64-44</i>			
4.2.	<i>О, Г, У</i>	<i>Частично доступно. Сопровождение по необходимости.</i>			
4.3.	<i>С</i>	<i>Условно доступно. Необходимо сопровождение.</i>			
4.4.	<i>К</i>	<i>Для данной категории принят следующий порядок оказания услуги, о чем размещена информация на официальном сайте: Услуги родителям (законным представителям) из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения оказываются информационного характера: 1. через сайт d126.shko.la 2. в форме обратной связи через электронную почту d126@shko.la 3. по телефону: Заведующий - Ирина Евгеньевна Писаренко Контактный телефон: 8 (812) 510-64-44 Заместитель заведующего по ЧВР - Надежда Олеговна Дудко Контактный телефон: 8 (812) 510-64-44</i>			
Акт №11/В/19а от 25.05.2019		ГБДОУ детский сад № 126 Выборгского района Санкт-Петербурга СПб, пр. Луначарского, д. 19, корп. 2, литера А	СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 5

		<p>Медицинские работники: Врач - Зоя Викторовна Сидорова Медицинская сестра - Юлия Олеговна Кузина Контактный телефон: 8 (812) 510-34-08</p>			
4.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 8 п.1 от 01.03.2019		
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)			
5.1.	К, О, С, Г, У	Туалета для инвалидов нет. Туалет для сотрудников не имеет элементов доступности.			
5.2.	Г, У	Доступно.			
5.5.	О, С	Условно доступно. Нет элементов доступности для данных категорий. Сопровождение по требованию.			
5.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 8 п.1 от 01.03.2019		
6		Информационное обеспечение на Объекте			
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 8 п.1 от 01.03.2019		
6.2.	К, О, С, Г, У	<p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://d126.shko.la На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - номера телефонов для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - версия для слабовидящих, требует доработки; - о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - условия его доступности по категориям инвалидов, активная ссылка на сайт city4you.spb.ru, где размещена информация об объекте; <p>На сайте учреждения отсутствует информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта. <p>На сайте может появиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 			
<i>Дополнительные меры (при наличии)</i>					
7		Зона: пути движения к объекту			
7.1.		<p>Остановки общественного транспорта находятся на пересечении ул. Есенина и пр. Луначарского:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: около 100 - 180 м. 2. Время движения пешком около 1-2 минуты. 3. В основном путь проходит по выделенному пешеходному маршруту. 4. Пешеходные переходы регулируются. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, не все соответствуют нормативам. <p>Остановки частично доступны для инвалидов-колясочников.</p>			
Акт №11/В/19а от 25.05.2019	ГБДОУ детский сад № 126 Выборгского района Санкт-Петербурга СПб, пр. Луначарского, д. 19, корп. 2, литера А		 СПБ ОПИИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 6

		Троллейбус № 13 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом). Автобус № 198 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом). Трамвай № 9, 20, 55 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом). Маршрутное такси № 118, 152, 188, 325-(не оснащённые низкопольным подвижным составом).	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О, С, Г, Ч	Парковки нет. Возможно запарковаться на внутридомовой территории.	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.



В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. На сайт учреждения сделать полноценную версию для слепых, в том числе с возможностью прослушать основную информацию с помощью специальной программы.
2. Информацию на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») дополнить, разместить:
 - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости;
 - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.
 На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
3. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
4. Привести в соответствие нормативным требованиям действующую входную группу.
5. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта для инвалидов по зрению согласно действующим нормативам.
6. При наличии технической возможности оборудовать туалет для инвалидов.
7. Доработать навигацию, что повысит доступность объекта для инвалидов по слуху.
8. Обратиться по принадлежности для приведения прилегающей территории, путей следования от остановок общественного транспорта и внутренней территории объекта в соответствие нормативным требованиям.
9. В рамках реконструкции (кап. ремонта) адаптировать объект для инвалидов, передвигающихся на кресло коляске.
10. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
11. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное - <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.

Акт №11/В/19а от 25.05.2019	ГБДОУ детский сад № 126 Выборгского района Санкт-Петербурга СПб, пр. Луначарского, д. 19, корп. 2, литера А	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 7
--------------------------------	---	--	---	-----------

Примечание:

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

*Заведующий ГБДОУ детский сад №126
Выборгского района СПб*



[Signature] /И.Е. Писаренко/


*Президент СПб ОПОИ
«На коляске без барьеров»*



[Signature] /Ю.В. Яганова/

Акт №11/В/19а
от 25.05.2019

ГБДОУ детский сад № 126 Выборгского района
Санкт-Петербурга
СПб, пр. Луначарского, д. 19, корп. 2, литера А



СПб ОПОИ
«НА КОЛЯСКЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

[Signature]

Лист

8